

法務部矯正署嘉義監獄建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：113 年 3 月 25 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
1	行政大樓及戒護科大樓、教化科大樓、禮舍大樓、舍房大樓(調查科、衛生科)	1. 建築法第 77 條。 2. 消防法第 6 條及第 9 條。 3. 電業法第 60 條。 4. 建築物公共安全檢查簽證及申報辦法。 5. 建築物昇降設備設置及檢查管理辦法。 6. 各類場所消防安全設備設置標準。 7. 消防安全設備檢修及申報辦法。 8. 用電場所及專任電氣技術人員管理規則。 9. 機電設備維護契約。	1. 建築物公共安全檢查：委託專業廠商（正安公共安全檢查機構）依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」規定，每 2 年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 112 年 12 月 15 日。 2. 昇降（電梯）設備：委託專業廠商（訊昌企業公司）依「建築物昇降設備設置及檢查管理辦法」及維護契約之規定，每月辦理 1 次一般維護保養，最近一次保養維護於 113 年 2 月 15 日，每年辦理 2 次年度安全檢查。 3. 機械停車設備：本機關無此設備。 4. 空調冰水主機及冷卻水塔：本機關無此設備。 5. 自來水水塔：由本監內清隊清洗(最近清洗日為 112 年 10 月 26 日)及委託興亞環保科技股份有限公司每季檢測水質(最近檢驗日為 112 年 2 月 15 日)。 6. 消防設備：委託專業廠商（聯鼎安全科技股份有限公司）依「各類場所消防安全設備設置標準」及「消防安全設備檢修及申報辦法」規定，每年申報 1 次，最近 1 次申報日期為 112 年 5 月 20 日(維新新村)，112 年 9 月 20 日(舊監獄)。 7. 高低壓電力設備：委託專業廠商（南區機電）依「用電場所及專任電氣技術人員管理規則」規定及維護契約之規定，每月辦理 1 次定期保養維護，最近一次全面保養維護於 113 年 3 月 24 日辦理。發電機：委託專業廠商(鴻源公司)每月維護 1 次，最近一次於 113 年 3 月 25 日辦理。
2	污水處理場（含設備）	1. 水污染防治法。 2. 由本監污水處理設備專責人員進行管理維護。	委託專業廠商（鴻鑫實業有限公司）於 112 年 11 月 30 日更換污水處理設備淨水濾材，並於 113 年 3 月 7 日委託專業廠商(華通衛生行)進行污水處理設備之清理作業，每日由專責人員進行污水處理設備之例行性操作檢

法務部矯正署嘉義監獄建築類公共設施維護管理情形表

填報日期：113 年 3 月 25 日

項次	建築物或設施名稱	維護管理規定	關鍵維護項目及辦理情形
			查及簡易保養。
3	機關內通行道路	國有公共財產管理手冊	依規定每月由內戒護科內清掃隊檢查 1 次。最近檢查日期為 113 年 2 月 26 日，檢查結果機關內通行道路無堆置雜物，路面無破損。
4	擋土牆 (含地錨)	國有公共財產管理手冊	本機關無此設施。
5	機關內路邊停車場及其遮雨棚	國有公共財產管理手冊	依規定每月由內戒護科內營繕隊檢查 1 次。最近檢查日期為 113 年 2 月 26 日，檢查結果停車場及遮雨棚功能正常，設施完整，路面無破損。
6	圍牆	國有公共財產管理手冊	依規定每月由內戒護科外營繕隊檢查 1 次。最近檢查日期為 113 年 2 月 26 日，檢查結果牆體結構完整無裂縫破損情形。
7	炊場鍋爐設備	危險性機械及設備安全檢查規則第 84 條規定。	依危險性機械及設備安全檢查規則第 84 條辦理，每年檢查維護 1 次，目前委託鴻鑫實業有限公司進行定期保養；每年委託中華民國工業安全衛生協會進行定期檢查，最近 1 次檢查日期為 113 年 3 月 7 日。