

114 年度法務部矯正署嘉義監獄建築類公共設施維護辦理情形總表

建築物之維護關鍵項目								建築物附屬設施					
項次	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	備註
項目	建築物 公共安 全檢查	昇降（電 梯）設備	消防設 備	高低壓電 力設備	自來水 水塔	空調冰水主機 及冷卻水塔	機械停 車設備	（污水處 理場（含 設備）	機關內通 行道路	擋土牆（含 地錨）	機關內路邊 停車場及其 遮雨棚	圍牆	
建築物 辦理情形	△	△	▽	▽	▽	/	/	▽	▽	/	▽	▽	
備註：已完成▽、辦理中△（應辦理檢查但未逾法令或保養手冊規定日期）、未完成 X（已逾法令或保養手冊規定日期）、無涉及 /													

建築物公共安全檢查簽證申報辦理情形表

項次	申報建築物名稱	建築物地址	依法應申報頻率	專業檢查機構	查核機構 (主管建築機構)	年度	有效期限	備註
1	法務部矯正署 嘉義監獄	嘉義縣鹿草鄉豐稠村維 新新村1號	每2年1次	大連建築物公共 安全檢查有限公 司	嘉義縣政府	115年	114年12月31 日至116年12 月31日	部分升降 梯無使用 許可證致 未符合查 核，其餘 安全事項 均合格
備註:請確實依「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」附表一「建築物防火避難設施及設備安全標準檢查申報期間及施行日期」，檢查及申報頻率辦理申報。「建築物防火避難設施與設備安全檢查申報結果通知書」資料填復本表，倘有受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。								

附表二

升降設備安全檢查申報及保養辦理情形表

項次	單位名稱	設置地點	使用許可證號	依法應申報頻率	專業廠商	檢查機構	有效期限	保養頻率	實際保養日期						備註
									1月	2月	3月	4月	5月	6月	
1	法務部 矯正署 嘉義監獄	嘉義縣鹿 草鄉豐稠 村維新新 村1號	034- 611012	每半年  1次	訊昌企業 有限公司	高雄市機械 安全協會	115年6 月30日	每月  1次	17	19	14	18	19	17	
			034- 611013						7月	8月	9月	10月	11月	12月	
			034- 611014						17	19	17	16	17	17	
2	法務部 矯正署 嘉義監獄	嘉義縣鹿 草鄉豐稠 村維新新 村1號	3台升 降梯無 使用許 可證號	/	/	/	/	/	嘉義縣府同意併入次期公安檢查申報檢查，目前辦理停用中 (詳如附件結果通知書)						

備註:請確實依「建築物升降設備設置及檢查管理辦法」辦理，並依該辦法第5條申報頻率辦理申報。「電梯使用許可證」及「建築物升降機維護保養紀錄表」資料(含保養日期)填復本表，倘有異常情形(如使用許可證逾期、應保養未保養等)請於備註欄位註記。

附表三

消防安全設備檢修申報辦理情形表

項次	場所名稱	場所地址	使用執照字號	申報場所樓層	依法應申報頻率	申報年度	檢修機構或人員	證書字號	檢修結果	申報日期	下次檢修申報日期	備註
1	嘉義舊監獄	嘉義市維新路 140 號	建管前建物	地上 1 層	1 年 1 次	114	林文達	消暫證字第 860798 號	符合	114 年 5 月 27 日	115 年 5 月	古蹟無使用執照
2	法務部矯正署嘉義監獄	嘉義縣鹿草鄉維新新村 1 號	80 嘉建局管使字 004	地下 1 層至地上 5 層	1 年 1 次	114	聯鼎安全科技股份有限公司	消暫證字第 860798 號	符合	114 年 5 月 21 日	115 年 5 月前	

備註:請確實依「**消防法第 9 條暨消防安全設備檢修及申報辦法**」辦理申報。委託專業檢修機構或人員之「消防安全檢修申報書受理單」及檢修報告內容填復本表,倘有複查未過致受裁罰情況請於備註欄位註記處理過程及結果。

高低壓電力設備檢測辦理情形表

項次	用電場所名稱	用電地址	電號	用電設備檢驗維護業名稱	專任電氣技術人員執照號碼	依規定每6個月應辦理之檢驗日期(最近1次實際辦理檢驗日期)	檢驗方式	檢驗結果	完成改善並報地方主管機關備查日期	預定下次檢測月份	自行委外辦理維護保養頻率	備註
1	法務部 矯正署 嘉義監獄	嘉義縣鹿草鄉豐稠村維新新村1號	09591575006	南區機電技術顧問股份有限公司	嘉工公電技中字第AL500301號	114年10月19日	停電檢驗	合格	<input checked="" type="checkbox"/> 已完成 <input type="checkbox"/>	115年5月	半年1次	